




# ОБЩИНА КАМЕНО

8120 гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, тел. 05515 /3008; факс 05515/2480  
e-mail: [obshtina@kameno.bg](mailto:obshtina@kameno.bg) [www.kameno.bg](http://www.kameno.bg)



36

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. КАМЕНО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  
от  
ЖЕЛЪО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ  
КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО

Относно: Проект на Договор за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и/или канализационни системи

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпило заявление Вх. №69-00-701/07.09.2021 от Николай Пенчев Зунев, в качеството му на управител на „Стело“ ООД и проект на Договор за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и/или канализационни системи, както и приложени документи, включително

1. Удостоверение Изх № 20210106160642 АП
2. Договор за преобразуване чрез разделяне от 13.10.2020г, Акт №43, Том №IV
3. Договор за доброволна делба от 23.04.2021г, Акт №38, Том №II
4. Заповед РД -09-269/17.03.2021
5. Скица № 15-538126-21.05.2021г

се предлага на Община Камено сключване на тристранен договор за изграждане на СВО за склад за селско стопанска продукция в УПИ VIII-321.21 землище на гр. Камено, община Камено. Съгласно чл. 4 от Проекта, Инвеститорът се задължава да изгради за своя сметка описаните ВиК съоръжения, а съгл. Чл. 5 собственик на описаните ВиК съоръжения е Община Камено, като предаването им ще се осъществи по реда на чл.198п от ЗВ.

За осигуряване на самостоятелно водоснабдяване на имота ще се изгради ново СВО, което ще се захранва от проектния уличен водопровод DN 90 PE 100 PN 10. Новопроектираното СВО ще е с диаметър DN 90, за да се доставят нужните водни количества до пожарния хидрант в имота. То ще бъде положено на дълбочина, съгласно нормативните изисквания. Отклонението от уличния водопровод е предвидено да се осъществи чрез тройник от PE DN 90/90/90. Сградното водопроводно отклонение е проектирано с възходящ наклон 0,005m/m' към имота. На разстояние 0,5м от границата на имота (в общинския път) е предвиден ТСК 3". На разстояние 2м навътре в имота (от регулационна линия) се предвижда да се изгради дворна водомерна шахта, в която да се монтира водомерен възел, комплект от спирателен кран, мрежест филтър, ултразвуков водомер с вграден радиомодул за

дистанционно отчитане, обратна клапа и спирателен кран с изпразнител. След водомерната шахта новото водопроводно отклонение ще се раздели на две – нов площадков водопровод DN 25, който ще захрани съществуващата сграда и новопроектиран площадков водопровод DN 90 до пожарен хидрант.

Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет Камено да приеме следното решение:

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Камено

### РЕШИ:

1. **ОДОБРЯВА** представения Проект на Договор за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и/или канализационни системи и **РАЗРЕШАВА** изграждане на СВО за склад за селско стопанска продукция в УПИ VIII-321.21 землище на гр. Камено, община Камено

2. **ВЪЗЛАГА И УПЪЛНОМОЩАВА** Кмета на Община Камено да извърши всички необходими правни и фактически, последващи законови действия по изпълнение на решението по т.1.

3. На основание чл.60, ал.1, по искане на „Стело“ ООД, **ДОПУСКА** предварително изпълнение на решението

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Удостоверение Изх № 20210106160642 АП
2. Договор за преобразуване чрез разделяне от 13.10.2020г, Акт №43, Том №IV
3. Договор за доброволна делба от 23.04.2021г, Акт №38, Том №II
4. Заповед РД -09-269/17.03.2021
5. Скица № 15-538126-21.05.2021г
6. Заявление Вх. №69-00-701/07.09.2021
7. Обяснителна записка
8. Проект за СВО

.....  
**ЖЕЛЪО ВАРДУНСКИ**  
Кмет на Община Камено

